



МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственный пожарный надзор

Предписание

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«25» февраля 2022 год

Снежное

(населенный пункт)

Кому: Заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего типа №3 «Красная шапочка» г. Снежное

(указать должность, наименование объекта надзора в отношении которого проводилась проверка)

Кикоть Валентине Ивановне

(Ф.И.О. руководителя объекта надзора)

в период с «16» февраля 2022 г. по «25» февраля 2022 г. начальником группы надзорной деятельности и профилактической работы ГПСО г. Снежное МЧС ДНР капитаном службы гражданской защиты Поляковым Сергеем Александровичем

(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица, уполномоченного на проведение проверки)

проводилась плановая проверка Муниципального дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего типа №3 «Красная шапочка» г. Снежное по адресу: г. Снежное, ул. 50 лет Октября, 7

(наименование, адрес надзора)

в присутствии Заведующей Кикоть Валентины Ивановны

(указывается должность, фамилия и инициалы представителя (лей) объекта надзора, берущих участие в проведении проверки)

на основании акта плановой проверки от «25» февраля 2022г.

(указать вид проверки)

(дата вручения акта)

I. С целью устранения нарушений, выявленных при проведении проверки, в соответствии со ст.ст. 15,16 Закона ДНР «О пожарной безопасности», Положением о государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06.11.2017 года №14-48, предписывается выполнить мероприятия, направленные на устранение нарушения требований пожарной безопасности:


№ п/п	Наименование мероприятия, направленного на устранение нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта (шифр), требования которого нарушены (пункт, статья)	Срок выполнения мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия
1	2	3	4	5
1	Деревянные конструкции обработать средствами огнезащиты, которые обеспечивают I группу огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ 16363 «Средства огнезащитные	ППБ ДНР п.4.2.6.	01.08.2022	

	для древесины. Методы определения огнезащитных свойств»: здание детского сада			
2	Деревянные конструкции обработать средствами огнезащиты, которые обеспечивают I группу огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ 16363 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств»: здание пищеблока-прачечной	ППБ ДНР п.4.2.6.	01.08.2022	
3	Защиту зданий, сооружений и наружных установок от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений выполнить в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений".	ППБ ДНР п.5.1.35. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 приложение А п. 15	01.08.2022	
4	Здания, помещения и сооружения оборудовать системами пожарной сигнализации в соответствии с действующими строительными нормами.	ППБ ДНР п.6.1.1 ДБН В.2.5-56-2010 приложение В таблица В.1 п. 7.2	01.08.2022	
5	Обеспечить объект техническими средствами оповещения о пожаре, в соответствии с требованиями строительных норм: первого типа	ППБ ДНР п.6.2.1. ДБН В.2.5-56-2010 приложение Г таблица Г.1 п. 4	01.08.2022	
6	Обеспечить предприятие необходимым количеством воды для осуществления пожаротушения (исходя из требований строительных норм и других нормативных документов).	ППБ ДНР п.6.3.1.1.	01.08.2022	

При несогласии с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вам предоставляется право обжаловать предписание в 10-дневный срок со дня его вручения в вышестоящий орган государственного пожарного надзора или суд.

Подписи лиц проводивших проверку:

Начальник группы надзорной деятельности и профилактической работы ГПСО г. Снежное
МЧС ДНР капитан службы гражданской защиты
Поляков Сергей Александрович



(подпись)

Экземпляр акта проверки получил(а).

Заведующий МАОВ №3

(Должность, Ф.И.О. наименование юридического или физического лица предпринимателя)

«25» сентября 2022.

Поляков

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 404802855474637294615845180588164683728956522335

Владелец Кикоть Валентина Ивановна

Действителен с 07.12.2022 по 07.12.2023