



**МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Государственный пожарный надзор

**АКТ
по результатам проверки соблюдения требований пожарной безопасности**

«25» февраля 2022 год

Снежное

(населённый пункт)

На основании распоряжения №129 от «28» января 2022г. о проведении проверки объекта надзора Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего типа №3 «Красная шапочка» г. Снежное по адресу: г. Снежное, ул. 50 лет Октября, 7

(указать наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка, адрес местонахождения)

в период с «16» февраля 2022 г. по «25» февраля 2022 г. начальником группы надзорной деятельности и профилактической работы ГПСО г. Снежное МЧС ДНР капитаном службы гражданской защиты Поляковым Сергеем Александровичем

(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица, уполномоченного на проведение проверки)

проводилась плановая проверка

(указать вид проверки)

в присутствии Заведующей Кикоть Валентины Ивановны

(указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта надзора, принимающих участие в проведении проверки)


Выявленные нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1	Деревянные конструкции не обработаны средствами огнезащиты, которые бы обеспечивали I группу огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ 16363 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств»: здание детского сада	ППБ ДНР п.4.2.6.
2	Деревянные конструкции не обработаны средствами огнезащиты, которые бы обеспечивали I группу огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ 16363 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств»: здание пищеблока-прачечной	ППБ ДНР п.4.2.6.

3	Защита зданий, сооружений и наружных установок от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений не выполнена в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений".	ППБ ДНР п.5.1.35. ДСТУ Б В.2.5-38:2008 приложение А п. 15
4	Здания, помещения и сооружения не оборудованы системами пожарной сигнализации в соответствии с действующими строительными нормами.	ППБ ДНР п.6.1.1 ДБН В.2.5-56-2010 приложение В таблица В.1 п. 7.2
5	Объект не обеспечен техническими средствами оповещения о пожаре, в соответствии с требованиями строительных норм: первого типа	ППБ ДНР п.6.2.1. ДБН В.2.5-56-2010 приложение Г таблица Г.1 п. 4
6	Предприятие не обеспечено необходимым количеством воды для осуществления пожаротушения (исходя из требований строительных норм и других нормативных документов).	ППБ ДНР п.6.3.1.1.

Подписи лиц проводивших проверку:

Начальник группы надзорной деятельности и профилактической работы ГПСО г. Снежное
МЧС ДНР капитан службы гражданской защиты
Поляков Сергей Александрович


(подпись)

Объяснения, замечания или возражения относительно проведенной проверки и составленного акта, которые имеют место со стороны юридического лица, физического лица – предпринимателя или физического лица:

Замечаний нет

Поляков

Экземпляр акта проверки получил(а).

Заведующий МКОУ №3 Лисовый В.И.

(Должность, Ф.И.О. наименование юридического или физического лица предпринимателя)

«25» февраля 2022

Поляков
(подпись)

Отметка об отказе в получении акта проверки:

(Ф.И.О., паспортные данные свидетелей)

(подписи свидетелей)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 404802855474637294615845180588164683728956522335

Владелец Кикоть Валентина Ивановна

Действителен с 07.12.2022 по 07.12.2023