



**МЧС ДНР**  
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД Г. СНЕЖНОЕ**  
**МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ**  
**СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
**ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**  
**(ГБУ «ПСО Г. СНЕЖНОЕ МЧС ДНР»)**

ул. Милицейская, 13 г. Снежное, 86500 тел./ факс (06256) 5-37-40  
Web: www.dnmchs.ru Идентификационный код 51000286 E-mail: snegnoe@mail.dnmchs.ru

11.08.2022 № 03/325  
На № 01-25/1032 от 02.08.2022

Заведующей Муниципального  
бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
общеразвивающего типа «Ясли-сад № 3  
«Красная шапочка» города Снежное»  
В.И. Кикоть

**СПРАВКА**  
**о противопожарном состоянии объекта**

На основании письма Отдела образования администрации г. Снежное от «02» августа 2022 г. исх. № 01-25/1032 проведено пожарно-техническое обследование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего типа «Ясли-сад № 3 «Красная шапочка» города Снежное» по адресу: г. Снежное, ул. 50 лет Октября, 7.

Обследование проведено: инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы ГБУ «ПСО г. Снежное МЧС ДНР» старшим лейтенантом службы гражданской защиты Селивёрстовым Павлом Валериевичем

Обследование проведено в срок с «03» августа 2022 г. по «11» августа 2022 г.

Обследование проведено в присутствии заведующей Кикоть Валентины Ивановны


При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1	На перезарядку (техническое обслуживание) с объекта направлено более 50% огнетушителей от их общего количества	ППБ ДНР п.6.4.21
2	Руководитель (заведующий) не прошёл (1 раз в три года) обучение по вопросам пожарной безопасности (не предоставлены подтверждающие документы)	ППБ ДНР п.3.4
3	Должностные лица (ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности - завхоз), деятельность которых связана с обеспечением пожарной безопасности, не прошли (1 раз в три года) обучение по вопросам пожарной безопасности (не предоставлены подтверждающие документы)	ППБ ДНР п.3.4

4	Деревянные конструкции не обработаны средствами огнезащиты, которые бы обеспечивали I группу огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ 16363 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств»: здание детского сада	ППБ ДНР п.4.2.6
5	Деревянные конструкции не обработаны средствами огнезащиты, которые бы обеспечивали I группу огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ 16363 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств»: здание пищеблока-прачечной	ППБ ДНР п.4.2.6
6	Защита зданий, сооружений и наружных установок от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений не выполнена в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений"	ППБ ДНР п.5.1.35, ДСТУ Б В.2.5-38:2008 приложение А п. 15
7	Здания, помещения и сооружения не оборудованы системами пожарной сигнализации в соответствии с действующими строительными нормами	ППБ ДНР п.6.1.1, ДБН В.2.5:56-2010 приложение В таблица В.1 п. 7.2
8	Объект не обеспечен техническими средствами оповещения о пожаре, в соответствии с требованиями строительных норм: системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей первого типа	ППБ ДНР п.6.2.1, ДБН В.2.5:56-2010 приложение Г таблица Г.1 п. 4
9	Предприятие не обеспечено необходимым количеством воды для осуществления пожаротушения (исходя из требований строительных норм и других нормативных документов)	ППБ ДНР п.6.3.1.1

Обследование провел:

Инспектор группы надзорной деятельности и профилактической работы  
ГБУ «ПСО г. Снежное МЧС ДНР»  
старший лейтенант службы гражданской защиты  
Селивёрстов Павел Валериевич



Один экземпляр справки получил:

Зав. МБРОУ №37, Снежное  
Клименко В.В.

Клименко  
(подпись)

« 15 » 08 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 404802855474637294615845180588164683728956522335

Владелец Кикоть Валентина Ивановна

Действителен с 07.12.2022 по 07.12.2023